

Halinów, dnia 17.02.2016 r.

ZK.211.02.2016

Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zakład Komunalny w Halinowie udziela odpowiedzi na zadane pytania, jakie wpłynęły do Zamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 5 225 000 euro pt:

„Roboty budowlane polegające na budowie i przebudowie sieci wodociągowej w miejscowościach Długa Kościelna i Kazimierów, gmina Halinów

Pyt. 1

Dzień dobry

W Decyzji WGKI.6853.626.2015 w załączniku nr 2 warunków technicznych odtwarzania nawierzchni ul. Polnej w m. Kazimierów i Długa Kościelna w punkcie 3. 3) jest zapis: „warstwę ścieralną należy ułożyć na całej szerokości jezdni (bez szwa podłużnego) i długości budowanej kanalizacji sanitarnej, pozostałe warstwy do wysokości istniejącej powierzchni na szerokości wykopu.” Zrozumiałe wydaje się, że chodzi o długość budowanego wodociągu i kanalizacja sanitarna została wpisana omyłkowo. Natomiast czy przez określenie: „długości budowanej...” należy rozumieć układanie warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni i całkowitej długości budowanego wodociągu (ok. 807 m) czy jedynie na długości gdzie trasa projektowanego wodociągu będzie pod jezdnią asfaltową?

Pozdrawiam!

Odp. 1

Zamawiający potwierdza, że zapis punktu 3.3) decyzji WGKI.6853.6.26.2015 dotyczy długości budowanego wodociągu. Układanie warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni jest wymagane w miejscach gdzie trasa wodociągu będzie pod istniejącą jezdnią asfaltową.

Odpowiedzi na pytania stają się integralną częścią SIWZ.

Dyrektor

/-/ Małgorzata Komuda - Ołowska