

Halinów, dnia 30.10.2013 r.

ZK.341-07/2013

Na podstawie art. 38 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 907.) Zakład Komunalny w Halinowie udziela odpowiedzi na zadane pytania jakie wpłynęły do Zamawiającego na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 5 000 000 euro pt:

„Roboty budowlane polegające na wykonaniu przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Okuniew w Gminie Halinów”.

Pyt. 1.

Projekt budowlany przewiduje wymianę aeratora (kaskady napowietrzającej) na taki sam jak istniejący o przepływie 45 m³/h i konkretnej średnicy/polu przekroju poprzecznego. Czy Zamawiający przewiduje dopuszczenie aeratora kaskadowego (aeratora MDA) wykonanego ze stali nierdzewnych AISI304 i AISI316 o wysokości 1900mm i przekroju prostokątnym 770x600 mm? Stopień napowietrzenia osiąganego przez to rozwiązanie wynosi >8 mg/L tlenu rozpuszczonego bez stosowania wentylacji. Rozwiązanie jest modułowe i jest wyposażone w drzwi rewizyjne dając możliwość czyszczenia wnętrza aeratora. Czy złoże ociekowe aeratora może być wykonane z PE. Proponowane rozwiązanie ma mniejszą powierzchnię zabudowy ale rozwinięcie powierzchni kontaktu wody z powietrzem jest bardzo wysokie dając wysokie napowietrzenie wody.

Odp. 1.

Zamawiający nie przewiduje na etapie składania ofert wykazywania przez Wykonawcę w ofercie materiałów, sprzętu, i urządzeń równoważnych. Zgodnie z zapisami SIWZ na etapie realizacji zadania przed zastosowaniem rozwiązań równoważnych na Wykonawcy ciąży obowiązek uzyskanie pisemnej zgody Zamawiającego na zastosowanie danego materiału, wyrobu, urządzenia lub sprzętu. Zamawiający pod pojęciem równoważności rozumie: materiały, sprzęt, wyposażenie i urządzenia o właściwościach jakościowych takich samych bądź lepszych (nie mniejszych) od tych które zostały określone w SIWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem, umożliwiającymi uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań materiałowych, spełniających podane w SIWZ normy, aprobaty. Parametry urządzeń, materiałów, sprzętu Zamawiający podał w dokumentacji projektowej. Zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązania muszą gwarantować wartość parametrów urządzeń i materiałów na poziomie nie mniejszym niż przedstawione w projekcie posiadanym przez Zamawiającego, pod warunkiem że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z przyjętą dokumentacją projektową oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych, charakterystyki i wyglądu nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej. Zamawiający pod pojęciem „nie gorsze” rozumie parametry, charakterystykę i wygląd takie same bądź lepsze w stosunku do urządzeń i materiałów zastosowanego w dokumentacji projektowej.

Zamawiający na etapie realizacji inwestycji zaakceptuje urządzenia i materiały równoważne pomimo tego, iż Wykonawca w trakcie postępowania przetargowego w swojej ofercie nie wskazał, iż zamierza stosować urządzenia równoważne, pod warunkiem, że nie będą one gorsze pod względem parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych od

wskazanych w dokumentacji projektowej, i zagwarantują uzyskanie takich samych lub lepszych parametrów technicznych i jakościowych oraz będą posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania.

Ocena równoważności oferowanych przez Wykonawcę urządzeń, sprzętu, wyposażenia, materiałów odbywać się będzie zgodnie z zapisami § 2 ust. 3 Projektu umowy (Załącznik Nr 4 do SIWZ), tj. poprzez złożenie Zamawiającemu wniosku materiałowego i uzyskanie pisemnej zgody Zamawiającego na ich zastosowanie.

Wykonawca, który będzie powoływał się na rozwiązania równoważne w stosunku do wskazanych przez Zamawiającego obowiązany będzie w celu potwierdzenia ich równoważności wraz z wnioskiem złożyć wszelkie dokumenty dotyczące proponowanych do użycia materiałów, sprzętu i urządzeń równoważnych opisując je oraz przedstawiając ich charakterystykę, w tym ma obowiązek dostarczyć normy, atesty, aprobaty, dokumentację techniczno-ruchową, specyfikację techniczną, karty katalogowe, instrukcje obsługi/eksploatacji, katalog części zużywających się, warunki gwarancji i serwisu.

Rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę musi spełniać warunki określone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, posiadać wszystkie wymagane przepisami prawa normy, aprobaty i atesty.

Odpowiedzi na pytania stają się integralną częścią SIWZ.

DYREKTOR

mgr inż. Małgorzata Komuda-Ołowska