



ZAKŁAD KOMUNALNY W HALINOWIE sp. z o.o.

ul. Józefa Piłsudskiego 77 05-074 Halinów
tel. 22 760 40 15 fax.: (22) 783 69 05 e-mail: biuro@zakladkomunalny.pl
www.zakladkomunalny.pl www.facebook.com/ZakladKomunalny

Halinów dnia 04.03.2019 r.

ZK.062.58.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakład Komunalny w Halinowie Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o złożenie oferty na zadanie, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa wodomierzy, uszczelek oraz zestawów redukcyjnych w następujących ilościach i terminach:

Data dostawy do dnia **26.03.2019 r.** :

1. Wodomierz Altair V4 DN 15 Ha+Ti L110– 50 szt.
2. Wodomierz Altair V3 DN 15 Ha+Ti L110– 300 szt.
3. Wodomierz Altair V3 DN 15 Ti L110– 150 szt.
4. Wodomierz Altair V3 DN 20 Ha+Ti L130 – 30 szt.
5. Wodomierz Altair V3 DN 25 Ha+Ti L260– 8 szt.
6. Wodomierz Altair V3 DN 32 Ti L260– 2 szt.
7. Wodomierz Altair V3 DN 40 Ti L300– 2 szt.
8. Wodomierz Wesan WP G DN 100 L250– 1 szt.
9. Zestaw redukcyjny ZR1 – 900 kpl.
10. Zestaw redukcyjny ZR5 – 8 kpl.
11. Uszczelka fibrowa DN 15 – 3000 szt.
12. Uszczelka fibrowa DN 20 – 3000 szt.

Data dostawy do dnia **28.06.2019 r.** :

1. Wodomierz Altair V3 DN 15 Ha+Ti L110 – 250 szt.
2. Wodomierz Altair V3 DN 15 Ti L110 – 100 szt.
3. Wodomierz Hydrus DN 50 L270 – 2 szt.
4. Wodomierz Aquila V4 DN 65 L300– 1 szt.
5. Wodomierz Hydrus DN32 L260– 1 szt.
6. Wodomierz Wesan WP G DN 200 L350– 4 szt.
7. Wodomierz Wesan WP G DN 100 L250– 2 szt.

Wodomierze objętościowe typu Altair przeznaczone do dokładnego pomiaru zimnej wody przeznaczonej do spożycia zużywanej przez użytkowników indywidualnych oraz odbiorców zbiorowych i przemysłowych. Wodomierze Altair o średnicy DN15 Q3=2,5m³, DN20 Q3=4m³, DN25 Q3=6,3m³, DN32 Q3=10m³, DN40 Q3=16m³. Wodomierze Altair DN15-20 wyposażone standardowo w hermetyczne liczydło z tworzywa sztucznego (LGP), opcjonalnie może być

Zakład Komunalny w Halinowie sp. z o. o.
ul. Józefa Piłsudskiego 77, 05-074 Halinów

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców,
prowadzonego przez: Sąd Rejonowy m. st. Warszawy
pod numerem KRS: 0000756425
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 8222372410, REGON: 381452936
Wysokość kapitału zakładowego 33 000 000 PLN

rachunek bankowy nr.: 54 8019 0000 2001 0201 0027 0001

wyposażony w liczydło szklano-metalowe IP68 (LGSM). Wodomierz Altair DN25-40 standardowo wyposażone w liczydło szklano-metalowe IP68 (LGSM). Liczydła kompatybilne z elementami modułowymi tj. modułami radiowymi działającymi w oparciu o indukcyjność (Ti) oraz liczydłami o podwójnej modułowości Hall + indukcyjność (Ha+Ti). Wodomierze nie wymagające odcinków prostych przed jak i za. Próg rozruchu dla wodomierzy o średnicy DN15 i DN 20 - 2l/h oraz dla wodomierzy DN25, DN32 i DN40 - 3l/h.

Wodomierz jednostrumieniowy typu Aquila o średnicy DN65 Q3=40m³. Wodomierz wyposażony w liczydło szklano-metalowe IP68. Liczydła kompatybilne z elementami modułowymi tj. modułami radiowymi działającymi w oparciu o indukcyjność (Ti) oraz liczydłami o podwójnej modułowości Hall + indukcyjność (Ha+Ti). Wodomierz Aquila zatwierdzony z parametrem R315 w poziomej pozycji montażu.

Wodomierz ultradźwiękowy Hydrus z wbudowanym odczytem radiowym o średnicy DN32 Q3=10m³ i DN50 Q3=25m³. Wodomierz ultradźwiękowy, całkowicie odporny na zanieczyszczenia oraz całkowicie odporny na działanie zewnętrznego pola magnetycznego. Nie wymaga stosowania odcinków prostych przed i za wodomierzem.

Wodomierz Wesan WP G przeznaczony do pomiaru zimnej wody wyposażony w liczydło szklano-metalowe IP68. Wodomierze o średnicy DN100 Q3=160m³ i DN200 Q3=250m³, z progiem rozruchu dla DN 100 - 190 l/h oraz dla DN200 – 2500 l/h. Liczydła kompatybilne z elementami modułowymi tj. modułami radiowymi działającymi w oparciu o indukcyjność (Ti).

Zestawy redukcyjne ZR1 – redukcja wodomierza z ¾" na ½" oraz redukcja ZR5 – redukcja wodomierza z 1" na ¾". Zestawy redukcyjne stosowane w celu zmniejszania średnicy wodomierzy w celu wyeliminowania pod przepływów.

Parametry przedmiotu takie jak w opisie lub równoważne.

Ofertę cenową prosimy przesłać do dnia **12.03.2019** r. do godz. **12:00** na mail przetargi@zakladkomunalny.pl lub złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zakładu Komunalnego sp. z o.o. w Halinowie.

Wymagany termin związania z ofertą: 30 dni.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Panem Krzysztofem Zawadzkiem, tel. 22 760 40 15, wew. 385.

PREZES ZARZĄDU

Małgorzata Komuda-Ołowska