

Halinów dnia, 10.12.2014 r.

ZK.062.283.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakład Komunalny w Halinowie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na zadanie pn:
**„Remonty, w tym naprawy i przeglądy dmuchaw zamontowanych
w obiektach Zakładu Komunalnego w Halinowie”**

Opis przedmiotu zamówienia

1. Słowniczek:

- 1.1 Urządzenia** - wymienione w punkcie rozdz. II ust. 2, pkt. 2.1 – 2.2 rozumiemy: przedmioty umożliwiające wykonanie określonego procesu, często stanowiące zespół połączonych ze sobą części stanowiących funkcjonalną całość, służące do określonych celów, mające określoną formę budowy w zależności od spełnianych parametrów pracy i celu przeznaczenia.
- 1.2 Naprawa** - usługa umożliwiająca przywrócenie właściwości użytkowych uszkodzonym ogniwom lub pojedynczym zespołom urządzenia w wyniku regeneracji lub wymiany zużytych części.
- 1.3 Remont** - przywrócenie wartości użytkowej (funkcjonalności, sprawności techniczno-ekonomicznej) urządzenia.

Remont w którego skład wchodzi również naprawa, jeśli jest to wymagane dzielimy na:

- 1.3.1** bieżący – polegający na wykonywaniu okresowych przeglądów i prowadzeniu prac konserwatorsko-profilaktycznych, niezbędnych dla utrzymania w sprawności urządzenia. W ramach tego typu remontu wykonywane będą co najmniej następujące czynności: dojazd serwisu do obiektu, demontaż dmuchawy, sprawdzenie stanu technicznego dmuchaw, wykonanie pomiarów rezystencji, sprawdzenie stanu łożyskowania i uszczelnień oraz uzupełnienie lub wymianę oleju w komorach przekładni, wymiana filtrów (przy pierwszym przeglądzie), montaż dmuchawy.
- 1.3.2** interwencyjny – wykonywany w przypadku wystąpienia uszkodzeń spowodowanych różnymi, zazwyczaj nagłymi powodami tzw. awarie. W ramach tego typu remontu wykonywane będą czynności według stwierdzonego stanu technicznego co najmniej w zakresie takim jak remont kapitalny.
- 1.3.3** kapitalny – polegający na wymianie i/lub naprawie wszystkich zużytych, zniszczonych albo uszkodzonych elementów urządzenia. Remont kapitalny wykonywany jest, na zgłoszenie Zamawiającego, w przypadku gdy remont bieżący (przeгляд) wykaże taką konieczność. W ramach tego remontu wykonywany będzie co najmniej: dojazd serwisu do obiektu; demontaż/montaż urządzeń na terenie obiektu; wymiany uszczelnień mechanicznych, łożyskowania (łożysk), o-ringów, oleju; uruchomienie urządzeń w obiekcie. W przypadku stwierdzenia konieczności, należy dokonać również w ramach tego remontu przezwójnika silnika urządzenia, przeprowadzić regenerację części lub wymienić zużyte/uszkodzone części na nowe, a także wykonać inne, niezbędne prace, do prawidłowego funkcjonowania urządzenia. W przypadku uszkodzenia części, której regeneracja będzie niemożliwa, Zamawiający zapewnia dostawę części do wymiany.
- 1.4 Cena podstawowa remontu bieżącego** – koszt wykonania remontu bieżącego (przeглядu).

1.5 Cena podstawowa remontu kapitalnego lub interwencyjnego (równoważne) - koszt wykonania remontu kapitalnego lub interwencyjnego, równoważnych względem siebie co do zakresu. Cena nie zawiera kosztu zakupu nowych części innych niż: uszczelnień mechanicznych, łożysk (łożyskowania), pierścieni uszczelniających, tulei, elementów wyrównawczych.

1.6 Umowa- podpisana przez Zamawiającego i Wykonawcę na realizację przedmiotu niniejszego zamówienia na realizację zadania pt: Remonty, w tym naprawy i przeglądy dmuchaw zamontowanych w obiektach Zakładu Komunalnego w Halinowie, w ramach zamówienia do 30 000 euro zgodnie z § 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wykonaniu remontów i napraw określonych w rozdz. II ust. 1 pkt. 1.2 - 1.3 urządzeń zamontowanych w obiektach Zakładu Komunalnego w Halinowie. Poniżej wymieniamy ilość i typy urządzeń przeznaczonych do remontu w ramach niniejszego zamówienia oraz miejsce ich zamontowania:

2.1 Dmuchawa ROBOX ES25/1P – szt. 6, zamontowane na Oczyszczalnia Ścieków w Długiej Kościelnej

2.2 Dmuchawa DELTA BLOWER – szt. 1, zamontowana na Oczyszczalni Ścieków w Długiej Kościelnej

3. Zakres wykonywanych prac obejmuje:

Remont i naprawę urządzeń wskazanych w rozdz. II, ust. 2, pkt. od 2.1 do 2.2 opisu przedmiotu zamówienia, w zakresie określonym w rozdz. II, ust. 1, pkt. 1.2 - 1.3 opisu przedmiotu zamówienia.

4. Remont bieżący (przeгляд) dla urządzeń wymienionych w pkt. 2.1 będzie wykonywany dwa razy w roku, dla urządzenia wymienionego w pkt. 2.2 raz w roku.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, częściowych i przewidujących odmienny niż w niniejszym zapytaniu sposób wykonania zamówienia.

Ofertę cenową prosimy przesłać do dnia 17.12.2014 r. do godz. 16:00 na mail magdalena.boguszewska@zakladkomunalny.pl lub złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zakładu Komunalnego w Halinowie.

Wymagany termin związania z ofertą: 30 dni.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Panem Wiesławem Kloch-kierownikiem ds. technicznych i utrzymania ruchu tel.0 692 481 024.

Załączniki:

Nr 1 - Zaproszenie do złożenia oferty.

DYREKTOR

mgr inż. Małgorzata Komuda-Ołowska