

ZK.211.06.2014

Halinów, 29.05.2014 r.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zakład Komunalny w Halinowie udziela odpowiedzi na zadane pytania jakie wpłynęły do Zamawiającego na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 5 186 000 euro pt.:

„Roboty budowlane polegające na rozbudowie sieci kanalizacyjnej w ul. Pułaskiego w Gminie Halinów”

Pyt. 1.

Jaką grubość ma warstwa ścieralna drogi o nawierzchni gruntowej, gdyż w warunkach technicznych jest jedynie napisane, że ma być wykonana z destruktu i ma mieć szerokość min 5 m?

Odp. 1.

Zamawiający informuje, że przewiduje wykonanie warstwy górnej (ścieralnej) z asfaltu frezowanego o grubości 5 cm po zagęszczeniu mechanicznym.

Pyt. 2.

Czy do kosztorysu należy dodać pozycję odtworzenia nawierzchni?

Odp. 2.

Zamawiający informuje, że do kosztorysu można dodać pozycję odtworzenia nawierzchni lub wliczyć ww. koszt w inne pozycje kosztorysu.

Pyt. 3.

Czy w związku z tym, że łączna grubość wszystkich warstw odtworzonej drogi gruntowej ma ponad 25 cm (kruszywo bet. = 17 cm + kliniec 8 cm + destruktu) a niwelata drogi po odtworzeniu ma być równa niwelacie drogi przed przystąpieniem do robót do kosztorysu ofertowego należy doliczyć korytowanie drogi szer. 5 m i głębokości ponad 25 cm? Czy należy taką pozycję dodać do kosztorysu?

Odp. 3.

Zamawiający informuje, że do kosztorysu można dodać pozycję korytowania drogi szer. 5 m i głębokości ponad 25 cm lub wliczyć ww. koszt w inne pozycje kosztorysu.

Pyt. 4.

Do jakiej wartości przedmiotu zamówienia mogą być wystawiane faktury częściowe?

Odp. 4.

Zamawiający informuje, że nie przewiduje przy zadaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 5 186 000 euro pt.: „Roboty budowlane polegające na rozbudowie sieci kanalizacyjnej w ul. Pułaskiego w Gminie Halinów” wystawiania faktur częściowych.

Pyt. 5.

Kiedy będzie wykonywany odbiór końcowy: po zakończeniu robót czy po zakończeniu robót i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie?

Odp. 5.

Zamawiający informuje, że odbiór końcowy będzie wykonany po zakończeniu robót. Jednocześnie informujemy, że uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nie jest wymagane. Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie znajdują się w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia z dnia 29.05.2014 r.

DYREKTOR

mgr inż. Małgorzata Komuda-Otowska