

Halinów, dnia 08.02.2016 r.

ZK.211.02.2016

Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zakład Komunalny w Halinowie udziela odpowiedzi na zadane pytania, jakie wpłynęły do Zamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 5 225 000 euro pt:

„Roboty budowlane polegające na budowie i przebudowie sieci wodociągowej w miejscowościach Długa Kościelna i Kazimierów, gmina Halinów”

Pyt. 1.

„Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie ww zadania metodą przewiertu sterowanego rurami PE 100 RC-dwuwarstwowymi SDR 17 PN 10?”

Odp. 1

Zamawiający informuje, że w projekcie wymogiem są rury SDR 11, dopuszcza się zmianę rur o parametrach równoważnych, lub wyższych. Rury PE SDR 17 nie będą uznane za równoważne.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert z użyciem materiałów równoważnych do materiałów wymienionych w projektach, STWiOR oraz w przedmiarach, pod warunkiem, że ich parametry będą odpowiadały parametrom określonym w dokumentacji projektowej. Przez pojęcie urządzeń i materiałów równoważnych należy rozumieć urządzenia i materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

Odpowiedzi na pytania stają się integralną częścią SIWZ.

Dyrektor

/-/ Małgorzata Komuda-Ołowska