

ZK.211.02.2016

Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zakład Komunalny w Halinowie udziela odpowiedzi na zadane pytania, jakie wpłynęły do Zamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 5 225 000 euro pt:

„Roboty budowlane polegające na budowie i przebudowie sieci wodociągowej w miejscowościach Długa Kościelna i Kazimierów, gmina Halinów”

Pyt. 1.

1. Czy zamawiający dopuszcza jako rozwiązanie równoważne wykonanie sieci w technologii bezwykopowej (przewiertem sterowanym) z zastosowaniem rur polietylenowych PE 100 SDR 11 PN 16 RC ?

Odp. 1.

Zamawiający informuje, że w projekcie wymogiem są rury SDR 11, dopuszcza się zmianę rur o parametrach równoważnych, lub wyższych.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert z użyciem materiałów równoważnych do materiałów wymienionych w projektach, STWiOR oraz w przedmiarach, pod warunkiem, że ich parametry będą odpowiadały parametrom określonym w dokumentacji projektowej. Przez pojęcie urządzeń i materiałów równoważnych należy rozumieć urządzenia i materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

Pyt. 2.

2. Zamawiający informuje, że przedmiar robót ma charakter informacyjny ze względu na rozliczenie w formie ryczałtu, natomiast w pkt V-1.5 informuje o załączeniu „Kosztorysu ofertowego, wykonanego na podstawie obmiarów wskazanych przez Zamawiającego (Załącznik Nr 8 do SIWZ). Po wstępnej analizie przedmiarów robót wynika, że brak w nich chociażby przewiertu pod rzeką, pompowania wody, przepinek istniejących 2 szt. przyłącz, zgrzewania rur. Prosimy o aktualizacje przedmiarów robót bądź odstąpienia od załączenia kosztorysu albo dopuszczenia jego modyfikacji.

Odp. 2.

Zamawiający informuje, że przedmiary robót są dokumentem pomocniczym. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania we własnym zakresie kosztorysu ofertowego na podstawie przekazanej dokumentacji projektowej.

Zamawiający dopuszcza możliwość rozbieżności pozycji w kosztorysie ofertowym w porównaniu do przedmiarów.

Odpowiedzi na pytania stają się integralną częścią SIWZ.

Dyrektor

/-/ Małgorzata Komuda-Ołowska